



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Воронежской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Семилукскому району  
г. Семилуки, ул. Газовая, 10; тел. 8(47372) 2-54-40**

**Предписание № 2/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Семилукская вечерняя (сменная)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  
общеобразовательная школа

при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР - главного государственного инспектора Семилукского района Воронежской области по пожарному надзору Каширина А.В. от 20.01.2020 года № 2, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. «03» февраля 2020 г. по 17 ч. 00 мин. «03» февраля 2020 г.; с 11 ч. 00 мин. «07» февраля 2020 г. по 12 ч. 00 мин. «07» февраля 2020 г.; с 10 ч. 00 мин. «12» февраля 2020 г. по 12 ч. 00 мин. «12» февраля 2020 г.

проведена плановая, выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы – государственным

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,  
инспектором Семилукского района по пожарному надзору,  
капитаном внутренней службы Гончаровым Андреем Юрьевичем

Объекта надзора Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Семилукская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа по адресу: г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 106

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МКОУ Семилукская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа Шершневой Марией Петровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование Нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1	Не выполнена нормативной ширина всех эвакуационных выходов из здания. Фактическая ширина составила 0.9 вместо 1.2 метра.	Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009; п.6.16 СНиП 21-01-97*	07.09.2020	

2	Не выполнена нормативной ширина дверей эвакуационных выходов из помещений учебных классов № 1,2,3,4. Фактическая ширина составила 0.7 вместо 0.9 метра.	Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.2.3 СП 1.13130.2009; п.6.16 СНИП 21-01-97*	07.09.2020	
3	Не выполнена нормативной высота эвакуационных выходов в свету из помещений учебных классов № 1,2,3,4. Фактическая высота составила 1.81 вместо 1.9 метра.	Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п.6.16 СНИП 21-01-97*	07.09.2020	
4	Не выполнены эвакуационные выходы из помещения учительской (план БТИ №14) и помещения столовой (план БТИ №10) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	П/п. 3 п. 3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.9 СНИП 21-01-97*	07.09.2020	
5	Допускается перепад высот менее 45 см (ступень) на путях эвакуации из учебного класса № 1 в учебный класс № 2 и из учебного класса № 2 непосредственно наружу через эвакуационный выход. В месте перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009; п. 6.28* СНИП 21-01-97*	07.09.2020	
6	Допускается эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции в помещениях котельной и гаражей.	П.42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2013 №390.	07.09.2020	
7	Отсутствует декларация по пожарной безопасности.	Ст. 64 ФЗ-123 от 22.06.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	07.09.2020	
8	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки).	П. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2013 №390.	07.09.2020	
9	Отсутствуют специальные программы проведения противопожарного инструктажа, разработанные и утвержденные в установленном порядке.	п. 51, 53, прил. 3 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645.	07.09.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

С предписанием об устранении нарушений пожарной безопасности ознакомилась:

✓   
(подпись)

«12» февраля 2020 г.

Директор МКОУ Семилукская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа Шеринева М.П.

(Должность, фамилия, инициалы)

Отказалась в ознакомлении с предписанием об устранении нарушений пожарной безопасности:

(подпись)

« » февраля 2020 г.

(Должность, фамилия, инициалы)

Старший инспектор ОНД и ПР – государственный инспектор Семилукского района по пожарному надзору Гончаров А.Ю.

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» февраля 2020 г.



Предписание для исполнения получила:

✓   
(подпись)

«12» февраля 2020 г.

Директор МКОУ Семилукская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа Шеринева М.П.

(Должность, фамилия, инициалы)